

## ملحق رقم (٣)

## الاشتراطات الفنية لعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة

اعتمد في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٨-٣-١٤٤٣هـ



المؤسسات السعودية:

## المادة (١)

## المصطلحات والتعاريف:

١/١ - تكون للسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود الملحق (٣) للائحة التنفيذية - الدلالات والمعانٍ المبينة أمامها، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:

Service provider	منشأة مرخصة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتقديم خدمات توزيع الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية	مقدم الخدمة
Metrological requirements	متطلبات فنية وإدارية يجب توفيرها في عدادات الكهرباء المستخدمة في مجالات المترولوجيا القانونية قبل بدء استخدامها وأنباء الاستخدام.	الاشتراطات المترولوجية
Active electrical energy meter	جهاز مخصص لقياس الطاقة الكهربائية الفعالة بشكل مستمر من خلال تكامل القدرة بالنسبة للزمن ومخصص كذلك لتخزين النتيجة.	عداد الطاقة الكهربائية الفعالة
Electromechanical meter	العداد الذي يمر فيه التيار في ملفات ثابتة تؤثر على التيارات المستحثة في عنصر الحركة عادة الفرسن أو الأقراص التي تجعل حركتها متناسبة مع الطاقة المراد قياسها.	العداد الكهرو ميكانيكي
Static meter	عداد ساكن الذي يعمل فيه التيار والجهد من خلال عناصر إلكترونية لتقديم خرج يتناسب مع الطاقة المراد قياسها.	العداد الثابت (الإلكتروني)
Current	قيمة التيار الكهربائي المار خلال العداد ويرمز له بـ (I).	التيار
Nominal current	قيمة التيار المرجعية المحددة والتي اعتمدت لتصميم العداد (In) او (Ib).	التيار الأساسي
Starting current	أقل قيمة للتيار محددة من قبل الصانع التي عندها يسجل العداد الطاقة الكهربائية عند معامل قدرة «واحد» ومع اتزان الحمل بالنسبة للعدادات متعددة الأطوار ويرمز له بـ (Ist) .	تيار البداء
Minimum current	أقل قيمة للتيار المحددة من قبل الصانع التي عندها يستوفي العداد متطلبات الدقة ويرمز له بـ (Imin).	التيار الأدنى
Transitional current	قيمة التيار عند فوق القيمة المحددة للعداد من قبل الصانع والتي تقع ضمن أصغر خطأ أقصى مسحوح به ليتوافق مع فئة دقة العداد ويرمز له بـ (Itr) .	التيار العابر
Maximum current	أقصى قيمة للتيار المحددة من قبل الصانع الذي يستوفي فيه العداد متطلبات الدقة ويرمز له بـ (Imax) .	التيار الأقصى
Voltage	قيمة الجهد الكهربائي المغذي للعداد ويرمز له بـ (U).	الجهد
Nominal voltage	الجهد المحدد من قبل الصانع لتشغيل العداد بشكل طبيعي ويرمز له بـ (Unom).	الجهد الأساسي
Meter constant	عدد التبعضات المنبعثة من جهاز الخرج للعداد كل كيلوواط ساعة (imp/kWh) أو عدد الدورات لكل كيلوواط ساعة (rev/kWh) ويرمز له بـ (K).	ثابت العداد
Frequency	تردد الجهد والتيار المغذي للعداد ويرمز له بـ (f).	التردد
Nominal frequency	تردد الجهد والتيار المغذي للعداد المحدد من قبل الصانع لتشغيل العداد بشكل طبيعي ويرمز له بـ (fnom) .	التردد الأساسي
Power Factor	نسبة القدرة الفعالة إلى القدرة الظاهرة ويرمز لها بـ (PF).	معامل القدرة
Lot	العدادات الكهربائية المتشابهة في الخصائص والظروف والصنوع بحيث يمكن إطلاق حكم على عينة منها ليعمم على كامل المجموعة.	الدفعة (المجموعة)
sample	مجموعة من العدادات الكهربائية يتم اختيارها عشوائياً من ضمن الدفعة لتكون هذه العينة ممثلة إحصائياً للدفعة بحيث إذا اجتازت هذه العينة شرط الفحص والاختبار يعتبر ذلك اختياراً لكامل الدفعة وإذا فشلت هذه العينة تعتبر بكاملاً قد فشلت.	العينة

١/٢ - تتطبق على هذا الملحق جميع المصطلحات والتعاريف الواردة في نظام القياس والمعايير وفي اللائحة التنفيذية وفي المواقف القياسية المبينة في المرفق (١).

## المادة (٢)

## الأجال:

يهدف هذا الملحق إلى تحديد الشروط ومتطلبات استخدام عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة بجميع أنواعها وتحديد أنواع الرقابة المترولوجية التي تخضع لها هذه العدادات.

## المادة (٤)

## المستويات:

يهدف هذا الملحق إلى تحديد الشروط ومتطلبات استخدام عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة بجميع أنواعها وتحديد أنواع الرقابة المترولوجية التي تخضع لها هذه العدادات.

١/١ - تخضع لاشتراطات الواردة بهذا الملحق عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة الكهروميكانيكية والالكترونية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارج المملكة، وكذلك عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة التي هي قيد الاستخدام لغرض بيع وشراء الطاقة الكهربائية الفعالة.

١/٢ - في حال تم استخدام عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة مع محولات قياس خارجية وذلك استناداً لتقنية القياس المستخدمة، فإن هذا الملحق الفني يتعلق فقط بعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة.

٤/١ - يعتبر الصانع / المستورد مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم إتاحة عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة أو وضعها في السوق ما لم تكن

## الاشتراطات الفنية لعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة .. تتمة



المواصفات السعودية

حاصلة على شهادة اعتماد الطراز صادرة من جهة الاعتماد، وتحمل علامة التحقق الأولى.

٤-٢- يعتبر مقدم الخدمة مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق

وعن عدم استخدام عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة ما لم تحصل على شهادة تحقق أولي أو شهادة

تحقق دوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة التحقق.

٤-٣- يتبع على الصانع / المستورد توفير المعايير والوسائل الوجستية اللازمة لإجراء التحقق الأولى.

٤-٤- يتبع على مقدم الخدمة توفير الوسائل الوجستية الازمة منها كل العدادات الكهربائية ونقلها

لختبرات المركز او جهة التحقق لإجراء التحقق الدوري وبعد الصيانة.

٤-٥- يجب على مقدم الخدمة أن يقوم باستبدال العداد الكهربائي الذي تم رفضه أثناء التحقق الدوري

أو التحقق المفاجئ، وتتركيب عداد بديل يحمل شهادة تحقق سارية المفعول.

٤-٦- يتلزم مقدم الخدمة بتوفير المعلومات الازمة على العدادات الكهربائية لجهة التتحقق.

### المادة (٥) المتطلبات الفنية:

٥-١- يجب أن تستوفي عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات

القياسية المبينة في المرفق (١) وكذلك التقييد بالشروط التالية:

أ- تركيب واستخدام العدادات بما يتفق مع تعليمات الصانع.

ب- أن يكون هناك وسيلة لحماية العداد من الظروف المناخية.

ج- لا تتأثر الخصائص المتropolوجية للعدادات، أو نتائج القياس، عند إيصالها بأي أداة أخرى.

### المادة (٦) المتطلبات المترولوجية:

٦-١- يجب أن تكون الطاقة الكهربائية المقاسة بوحدات الوات ساعة (Wh) أو كيلو وات ساعة

(kWh) أو ميجاوات ساعة (MWh) أو جيجا وات ساعة (GWh).

٦-٢- يجب أن يكون العداد مزوداً بممكان مخصص لوضع عامة الحماية لمنع الوصول إلى أجزاء

العداد والبرمجيات المستخدمة بداخله أو المتصلاً به، وذات التأثير على الخصائص

المترولوجية لهذا العداد.

### المادة (٧) الأخطاء القصوى المسموح بها:

يتم تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها أثناء التحقق الأولى أو التتحقق الدوري أو التتحقق بعد الصيانة أو التتحقق المفاجئ على عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة بالمواصفات القياسية المبينة في المرفق (١). ذلك

### المادة (٨) البيانات الإيضاحية:

٨-١- يجب أن تكون البيانات الإيضاحية على عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة مطابقة للمطالبات

الفنية الواردة في هذا الملحق والمواصفات القياسية ذات العلاقة المدرجة في المرفق (١)، كحد

أدنى ما يلي:

أ- اسم أو شعار الصانع.

ب- شعار الهيئة أو أي رمز أو شعار تقره جهة الاعتماد.

ج- طراز العداد.

د- فئة الدقة.

هـ- رقم شهادة اعتماد الطراز الوطنية.

و- الرقم التسلسلي.

ز- التيار الكهربائي Ib أو In.

ح- التيار الكهربائي الأقصى Imax.

ط- الجهد الكهربائي.

ي- التردد.

ك- ثبات العداد وعدد الأطوار وعدد الأسلاك.

ل- اتجاهية تدفق الطاقة.

م- سنة الصنع.

ن- مجال درجة الحرارة.

٨-٢- يجب أن تكون هذه البيانات باللغة العربية أو الإنجليزية وبحجم وخط ومكان واضح يسهل قراءتها، وتثبت هذه البيانات على العداد وتكون غير قابلة للمسح أو الإزالة..

### المادة (٩) إجراءات اعتماد الطراز:

يتم اعتماد طراز عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة من قبل جهة الاعتماد وتكون الاختبارات المطلوبة

وفق المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية والمواصفات القياسية OIML R46.

### المادة (١١) إجراءات التحقق بعد الصيانة:

#### إجراءات التتحقق بعد الصيانة:

١-١- يتم إجراء التتحقق بعد الصيانة باتباع إجراءات التتحقق الأولى على كافة عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة التي تمت صيانتها وإثبات النتائج بالنتائج المفترض المترولوجي.

٢-١- يتم التتحقق بعد الصيانة في مختبرات المركز او جهة التتحقق أو أي مختبرات تحددها جهة

التحقق تحت إشراف جهة التتحقق.

٣-١- يتم إجراء التتحقق بعد الصيانة على جميع العدادات التي تمت صيانتها.

٤-١- تصر جهة التتحقق او جهة التتحقق شهادة تتحقق دوري لكل دفعه العدادات المطابقة.

٥-١- مدة صلاحية التتحقق الدوري حسب خطة تحددها جهة التتحقق .

٦-١- في حال رفض الدفعه كامله او بعضها لا تقبل العدادات المفروضة الا بعد قبولها في التتحقق بعد الصيانة.

### المادة (١٢) إجراءات التتحقق بعد الصيانة:

#### إجراءات التتحقق بعد الصيانة:

١-١- يتم إجراء التتحقق بعد الصيانة باتباع إجراءات التتحقق الأولى على كافة عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة ليبيان مدى مطابقتها

للنظام القياس والمعايير واللائحة التنفيذية ولهذا الملحق.

### المادة (١٣) الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة:

#### الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة:

١-١- يجب ضمان إنسانية الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة بمختبرات جهات التتحقق وجها

التحقق الذاتي لدى مختبرات معتمدة حسب المعايرة ISO17025 مع توفر شهادة

المعايير .

٢-١- يجب أن يتجاوز الخطأ الأقصى المسموح به للمعايير المستخدمة في التتحقق الأولى والتحقق

الدوري والتحقق بعد الصيانة والتحقق المفاجئ على عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة، ثلث

قيمة الخطأ الأقصى المسموح به لهذه العدادات.

## الاشتراطات الفنية لعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة .. تتمة



المواصفات السعودية

- الواردة في هذا الملحق، وُتَطْبَقُ عليه العقوبات التي ينص عليها نظام القياس والمعابر، إذا ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذا الملحق.
- ٣-١٥ يجب أن يقدم الصانع والمستورد ومقدم الخدمة جميع التسهيلات والمعلومات التي تتطلبها جهة التقني أو المفتش لتنفيذ المهام الموكلة لها.
- ٤-١٥ تحدد تكاليف إجراءات الشكوى في لائحة التكاليف
- ٥-١٥ - الهيئة حق تفسير مواد هذا الملحق، وعلى جميع المعينين بتطبيق هذا الملحق الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

٤-١٤-٣- يجب على الصانع والمستورد ومقدم الخدمة توفير الوسائل الفنية والمعايير المستخدمة لإجراء التتحقق المترولوجي (مثل نظام قياس العدادات الكهربائية).

٤-٤- يجب معايرة المعايير المستخدمة في عمليات الرقابة المترولوجية القانونية كل سنة ميلادية وفي حال حدثت الهيئة دورة للمعايرة أو التتحقق على هذه المعايير تختلف عن سنة ميلادية، فيتم اعتنام الدورة التي حدتها الهيئة.

**المادة (١٥)**

**أحكام عامة:**

- ١٥- تعتبر مرفقات هذا الملحق، بما في ذلك المصطلحات والتعريفات المبينة في المواصفات القياسية جزءاً لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة الحق في تعديل أي من هذه المرفقات كلما اقتضى الأمر ذلك.
- ٢١٥- يتحمل الصانع والمستورد ومقدم الخدمة كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ المتطلبات

### المرفق (١)

#### قائمة المواصفات القياسية السعودية الخاصة بعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة ومعايير التتحقق المترولوجي على هذه العدادات

م	عنوان المواصفة القياسية	عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية	رقم المواصفة القياسية (رقم التوصية الدولية أو المواصفة الدولية)
١	عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة الجزء الأول: المتطلبات الفنية والقياسية الجزء الثاني: الضوابط القياسية وأختبارات الأداء.	Active electrical energy meters Part 1: Metrological and technical requirements Part 2: Metrological controls and performance tests.	SASO OIML R 46-1&2: 2016 (OIML R 46-1&2: 2012)
٢	عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة الجزء الثالث: شكل تقرير الاختبار	Active electrical energy meters Part 3: Test report format	SASO OIML R 46-3: 2016 (OIML R 46-3: 2013)
٣	معدات قياس الطاقة الكهربائية ذات التيار المتناوب - المتطلبات العامة والاختبارات وشروط الاختبار الجزء ١١: معدات القياس	Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions Part 11: Metering equipment	SASO IEC 62052-11:2017 IEC 62052-11:2016
٤	معدات قياس الطاقة الكهربائية ذات التيار المتناوب - المتطلبات العامة والاختبارات وشروط الاختبار الجزء ٢١: التعرفة ومعدات ضبط الحمل	Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions Part 21: Tariff and load control equipment	SASO IEC 62052-21:2017 IEC 62052-21:2016
٥	معدات القياس الكهربائية ذات التيار المتناوب - المتطلبات الخاصة الجزء ١١: العدادات الكهروميكانيكية للطاقة الفعالة (الفئات ٠.٥ و ٢)	Electricity metering equipment (AC) - Particular requirements Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1and 2)	SASO IEC 62053-11:2017 IEC 62053-11:2016
٦	معدات القياس الكهربائية (لتيار المتناوب) - المتطلبات الخاصة الجزء ٢١: عدادات الطاقة الفعالة الساكنة (الفئتان ١ و ٢)	Electricity metering equipment (AC) - Particular requirements Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)	SASO IEC 62053-21:2019 IEC 62053-21:2016
٧	معدات القياس الكهربائية (لتيار المتناوب) - المتطلبات الخاصة الجزء ٢٢: عدادات الطاقة الفعالة الساكنة (الفئتان ٠,٢٨ و ٠,٥٨)	Electricity metering equipment (AC) - Particular Requirements Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S)	SASO IEC 62053-22:2019 IEC 62053-22:2016
٨	معدات القياس الكهربائية للتيار المتناوب - معايير القبول الجزء ١١: الطرق العامة لمعايير القبول	Electricity metering equipment (AC) - Acceptance inspection Part 11: General acceptance inspection methods	SASO IEC 62058-11:2010 IEC 62058-11:2008
٩	معدات القياس الكهربائية - معايير القبول الجزء ٢١: المتطلبات الخاصة بالعدادات الكهروميكانيكية للطاقة الفعالة (الفئات ٠,٥ و ٢)	Electricity metering equipment (AC) - Acceptance inspection Part 21: Particular requirements for electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)	SASO IEC 62058-21/2012 (IEC 62058-21/2008)
١٠	معدات القياس الكهربائية - معايير القبول الجزء ٣١: المتطلبات الخاصة بالعدادات الساكنة للطاقة الفعالة (الفئات ٠,٢، ٠,٥، ٠,٨، ١ و ٢)	Electricity metering equipment (AC) - Acceptance inspection Part 31: Particular requirements for static meters for active energy (classes 0,2 S, 0,5 S, 1 and 2)	SASO IEC 62058-31/2012 (IEC 62058-31/2008)

**ملاحظة:**

تُعد قائمة المواصفات القياسية السعودية المذكورة في هذا المرفق - فيما يتعلق بعدادات الطاقة الكهربائية الفعالة ضمن هذا الملحق - خاضعة للمراجعة ولا يجوز العمل إلا بالقواعد المتأصلة في هذا الملحق. ويتوافق الصانع والمستورد ومقدم الخدمة مع معايير التحقق المذكورة من لهم يستخدمون أحدث نسخ من تلك المواصفات القياسية المذكورة في القوائم.